

## Архитектурная доступность зданий

ГАПОУ ЧАО «ЧМК»

<b>Оценка архитектурной доступности зданий ПОО</b>					
<b>Обязательные элементы условий доступности здания ПОО</b>		<b>Описание обязательных элементов (требования)</b>	<b>Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья:</b>		
			<i>зрения («1»обеспечено наличие, «0» – отсутствует)</i>	<i>слуха («1»обеспечено наличие, «0» – отсутствует)</i>	<i>опорно- двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле- коляске («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)</i>
<b><i>I. Вход (входы) в здание</i></b>					
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов		0	1	1
2.	поручни (при наличии наружной лестницы) *		1	1	1

3.	пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца) *	Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При	1	1	1
----	--	--	---	---	---

		ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м.			
4.	автоматически распашные или раздвижные двери (если они применяются дополнительно к эвакуационным)		0		0
5.	достаточная ширина дверных проемов				1
6.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
7.	достаточный размер входной площади*	Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2*2,2 м.	0	0	0
8.	при входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0		
9.	план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0		

10.	тактильно-контрастные указатели		0		
11.	контрастная маркировка стеклянных дверей *		0		0
12.	контрастная маркировка ступеней наружной лестницы *		0		0
13.	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)		0	0	
14.	система вызова помощи		0	1	1
<i>II. Пути перемещения внутри здания</i>					

15.	достаточная ширина дверных проемов				1
16.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
17.	достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров		1	1	1
18.	адаптированные лифты *		0		0
19.	достаточная ширина дверных проемов лифта *	0,9 м и более			0
20.	поручни на лестницах		1	1	1
21.	горизонтальные поручни на путях движения		0		0
22.	мобильный гусеничный подъемник				1
23.	дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта) *		0	0	0
24.	тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения		0		
25.	сменные кресла-коляски				1
26.	контрастная маркировка стеклянных дверей *		0		0
27.	контрастная маркировка ступеней лестничных маршей *		0		0
28.	таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0		

29.	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)		0	0	
30.	информационный терминал		0	0	0
<b>III. Санитарно-гигиенические помещения</b>					
<i>Туалетная комната</i>					
31.	доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных	размеры, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2,	0	0	0

		ширина двери - 0,9	0	0	0
32.	универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом	Размеры, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25, ширина двери - 0,9	0		0
33.	отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0,014 м)				1
34.	унитаз для инвалидов	высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0.45 м и не выше 0.6 м	0	0	0
35.	рядом с унитазом пространство для размещения креслаколяски				0

36.	стационарные и откидные опорные поручни у унитаза		0	0	0
37.	раковина с поручнями		0	0	0
38.	крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		0	0	0
39.	водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа		1	1	1
40.	выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола		1	1	1
41.	система вызова помощника		0	0	0
<i>Душевая *</i>					
42.	достаточная ширина дверных проемов				0
43.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
44.	душевая кабина с поддоном без порога		0		0
45.	нескользкий пол		0	0	0
46.	открывание двери наружу		1	1	1
47.	переносное или закрепленное на стене складное сиденье		0		0
48.	ручной душ		0		0
49.	настенные поручни		0		0
50.	система вызова помощника		0	0	0
<b>IV. Учебные помещения</b>					
51.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
52.	достаточная ширина дверных проемов				1
53.	выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья		0	0	0
54.	аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья		0	0	0
55.	доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья		0	0	0

56.	аудитории, оборудованные для дистанционного обучения		0	0	0
57.	дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации		0		
58.	дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля		0		
59.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации			0	
60.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры			0	
<b>Всего (в баллах):</b>			7	9	19
<b>Максимальный балл</b>			5	6	15
<b>Доступность (в %) по каждому виду нарушений</b>			71	67	79